



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie

ONS-HK.903.1.220.2026

Lubartów, 24.08.2026 r.

**Komunikat nr 1 o niezgodności z wartością parametryczną dla parametru żelazo z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sernikach Kolonia (ujęcie Serniki Kolonia), Gmina Serniki.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Czerniejów, Serniki, Serniki-Kolonia w gminie Serniki powiat lubartowski stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej:

**żelazo** w ilości 220µg/l,  
w wyznaczonym, punkcie zgodności.

**Wartości parametryczne dla powyższego parametru wynosi 200µg/l**

Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdza niezgodność z wartością parametryczną.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Maja Zaborowska**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie**

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie  
ul. Lubelska 103 | 21-100 Lubartów  
tel. 81-855-24-43 lub 81-855-22-07  
adres e-mail: [psse.lubartow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lubartow@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: [AE:PL-82648-15399-CEJBU-36](mailto:AE:PL-82648-15399-CEJBU-36)