

Szczecin, 10-07-2026 r.

OSZ.F-2.2431.39.2026.JK

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu o wartości mniejszej niż 170.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych pn.:

**Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach GDDKiA
Oddziału w Szczecinie - 2 zadania**

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań Zamawiającego dotyczących montowanych urządzeń:

1. Klasa efektywności energetycznej w funkcji grzania A++ - proponujemy zmianę na A+
2. System oczyszczający (usuwający) z powietrza max ilość alergenów i zanieczyszczeń - proponujemy dodanie "lub funkcję samoczyszczącą Self Clean".

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Zmianie ulega pkt. VII. Opisu przedmiotu zamówienia - Wymagania Zamawiającego dot. montowanych urządzeń:

Zapis:

- klasa efektywności energetycznej grzania min. A++
- posiadające system oczyszczający /usuwający/ z powietrza max. ilość alergenów i zanieczyszczeń

Zostaje zastąpiony zapisem:

- klasa efektywności energetycznej grzania min. A+
- posiadające system oczyszczający /usuwający/ z powietrza max. ilość alergenów i zanieczyszczeń lub funkcję samoczyszczącą tj. „Self Clean”

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych o mocy nominalnej 2,5 kW lub 3,5 kW, pomimo wskazanego w dokumentacji zakresu od 2,7 kW do 3,4 kW.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w pom. 314 klimatyzatora o mocy nominalnej 3,5 kW spełniającego wszystkie inne określone w opz wymagania, nie wyraża jednak zgody na zastosowanie urządzenia o mocy mniejszej niż 2,7 kW.

Zmianie ulega pkt. VII. Opisu przedmiotu zamówienia - TYP urządzeń:
Zadanie 1 – Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 33

Lp.	Pomieszczenie	Typ urządzenia (nominalna moc chłodnicza)
3	314	min. 2,7 kW – max 3,5 kW
4	314	min. 2,7 kW – max 3,5 kW

Dokument podpisany elektronicznie

Izabela Kwiecień
Zastępca Dyrektora Oddziału