



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

Chylce, 6 sierpnia 2026 r.

HK.N.903.43.710.2026

INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie na podstawie sprawozdania cząstkowego z dnia 06.08.2026 r. z badania próbki wody pobranej w dniu 04.08.2026 r. w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdził, że woda z wodociągu publicznego Suchodół nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów:

- liczby bakterii grupy coli w ilości 38 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) na sieci wodociągowej w miejscowości Marianka.

Stwierdza, że woda z ww. wodociągu jest nieprzydatna do spożycia

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla konsumentów.

dr n. o zdr. Beata Mazińska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Piasecznie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
ul. Dworska 7 | 05-510 Chylce
+48 22 756 46 20
sekretariat.psse.piaseczno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25767-69321-JFUEH-29