



Radom 30.01.2025r.

HK.N.903.99.2025

HK.N.N.78.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2024r.
wydana dla wodociągu publicznego w Mąkosach Starych gm. Jastrzębia

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Mąkosach Starych gm. Jastrzębia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził przekroczenie parametru chlor wolny oraz obecność bakterii grupy coli i nieakceptowalnego zapachu wody. W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Na czas prowadzonych przez Gminę Jastrzębia działań naprawczych polegających na płukaniu oraz dezynfekcji sieci wodociągowej odbiorcy byli zaopatrywani w wodę ze źródeł zastępczych. Wdrożone działania naprawcze spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań próbek wody PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi, a tym samym spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Mieszkańcy na bieżąco byli informowani o jakości wody za pomocą stosownych komunikatów oraz okresowych ocen jakości wody. W związku z wystąpieniem przekroczenia parametru chlor wolny oraz obecnością nieakceptowalnego zapachu wody zarządzający prowadził płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Podjęte przez Gminę Jastrzębia działania spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbkę wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2024r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów dot. złej jakości wody.

Otrzymuje:

1. Gmina Jastrzębia, Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Jolanta Wolszczak