



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PUŁAWACH**

24-100 Puławy, Al. Królewska 19

tel./fax. (0-81) 886-48-91

<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>

psse.pulawy@sanepid.gov.pl

ONS-HK.9020.2.25.2025

Puławy, dnia 18 kwietnia 2025 r.

**Komunikat Nr 2
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach
w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Góry gm. Markuszów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się z raportami z badań wody z dnia 11.04.2025 r. i 17.04.2025 r. (data wpływu 17.04.2025 r.) przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góry, gm. Markuszów nie stwierdził obecności parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach w dniu 18.04.2025 r. wydał bieżącą ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góry gm. Markuszów.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Góry gm. Markuszów zaopatruje w wodę ok. 800 mieszkańców następujących miejscowości: Płonki (posesje: 131, 132, 136A, 136B, 137, 138, 139), Góry, Góry-Kolonia, Olszowiec, Zabłocie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach

Maria Wojtyła