



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.110.2026
Garwolin, 23 lipca 2026 r.

Komunikat nr 8/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Parysów o produkcji od 100 do 1000 m³/d, który zaopatruje w wodę 2998 mieszkańców miejscowości: Żabieniec, Stodzew, Starowola, Słup, Parysów, Łukówiec, Kozłów, Choiny w gminie Parysów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Parysów o produkcji od 100 do 1000 m³/d stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznych parametrów wskaźnikowych – liczby bakterii grupy coli, w próbkach wody pobranych w dniu 20.07.2026 r. w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody Parysów, Szkoła Podstawowa Parysów oraz Urząd Gminy Parysów, zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr: Ł/O/07/2026/1031/M/C/1, Ł/O/07/2026/1031/M/C/2, Ł/O/07/2026/1031/M/C/3 z dnia 23.07.2026 r.

otrzymanymi

z laboratorium akredytowanego GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Parysów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.

W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu publicznego Parysów o produkcji od 100 do 1000 m³/d oraz prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej informujemy, iż stosowany chlor do dezynfekcji może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grażyna Pełka
Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIW-18

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;
2. FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin;
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin;
2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.