



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 9 lutego 2026 r.

ON-HK.9020.92.2026

Sprawę Daria Stasikowska
prowadzi: +48 63 220 99 10
 daria.stasikowska@sanepid.gov.pl

Adresaci wg rozdzielnika

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Niedźwiady

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niedźwiady

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr:

- SB/08651/02/2026 z 02.02.2026 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin w zakresie monitoringu parametrów grupy A poszerzonego o parametr jon amonowy, żelazo i mangan;
- SB/144710/11/2022 z 24.11.2022 r. wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin w zakresie substancji promieniotwórczych

stwierdza w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niedźwiady.

Uzasadnienie

Wodociąg publiczny Niedźwiady zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Niedźwiady Duże, Niedźwiady Małe, Wygoda, Kolebki, Kolebki Frąsin, Kolebki Ługi, Piotrkowice, Julia, Kępa, Wąsosze, Smolarnia, Trajbudy

Wynik badania wody pobranej 26.01.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Niedźwiady w zakresie monitoringu parametrów grupy A, poszerzonego o parametr jon amonowy, żelazo i mangan (sprawozdanie z badań nr SB/08651/02/2026 z 02.02.2026 r.) potwierdza brak przekroczeń norm.

Administrator wodociągu posiada wynik badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (sprawozdanie z badań Nr: SB/144710/11/2022 z 24.11.2022 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie), który potwierdza brak przekroczeń wartości parametrycznych.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin

tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

Analiza powyższych sprawozdań z badań wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
AE:PL-67478-31662-WBRAU-34
2. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
AE:PL-67549-89498-SEFBE-27