



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim

KOMUNIKAT nr 17 z dnia 6 marca 2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu
publicznego Kałuszyn zaopatrującego miejscowość: **Olszewice**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 3 marca 2026 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli.

W związku z powyższym **woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu**.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

dr n. med. Dorota Ziuzia – Lipiec
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku
Mazowieckim**

Plac Jana Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.: +48 25 758 22 32

adres e-mail: sekretariat.psse.minskmazowiecki@sanepid.gov.pl