



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.358.2025

Konin, dnia 19 maja 2025 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Golina
za okres od 08.03.2025 r. do 18.05.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Golina w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Golina
w okresie od 08.03.2025 r. do dnia 18.05.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania

określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wodociąg publiczny Golina zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Golina, Golina Kolonia, Barbarka, Bobrowo, Chrusty, Myślibórz, Sławie, Radolina, Sługocinek.

Zgodnie z harmonogramem w marcu 2025 r. administrator wodociągu wykonał badanie kontrolne jakości wody - sprawozdania z badań Nr: 62/1-1/W/2025/3 i 63/1-1/W/2025/3 oba z dnia 07.03.2025 r.

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
Sekcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie, natomiast w kwietniu 2025 r. wykonano badania w zakresie parametrów monitoringu grupy A – sprawozdania z badań Nr: 162/1-1/W/2025/4 i 163/1-1/W/2025/4 oba z dnia 14.04.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z badań Nr: P/0/12/2021/356/F/9 i P/0/12/2021/356/F/10 z dnia 23.02.2022 r. wszystkie wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
(poprzez ePUAP:/Zuw/SkrytkaESP)
2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina
(poprzez e-Doręczenia: AE:PL-43085-78817-FIAIC-18)
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Magdalena Jankowska, tel.: 632209906

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	c5beb240604e477e843f7526682e688f	
Nazwa dokumentu	Ocena Golina.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena Golina	
Skrót dokumentu	9a7ab3dfc1f210de31da4356bce4c183fdd2efdabbab7c80352eb372dbc53e83	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-05-14	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-05-19
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Anna Romblewska (ON-HK) Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
	Data akceptacji	2025-05-19
	Wersja dokumentu akceptacji	1.1
		EZD RP 21.11.40
Data wydruku	2025-05-19	
Autor wydruku	Magdalena Jankowska (Starszy asystent) ON-HK	