



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie

z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu wiejskiego Rybno Wielkie

zaopatrującego miejscowości: Łubowice, Rybieniec i Rybno Wielkie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody uległa poprawie pod względem bakteriologicznym w zakresie bakterii grupy coli, natomiast odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów oraz pod względem fizykochemicznym w zakresie parametrów: jon amonu, zapach oraz związków manganu i żelaza.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.