**Komunikat Nr 35/2026 z dnia 27.10.2026 r.**
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie**
**w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę Jarnatów dostarczającego wodę dla strefy zaopatrzenia w wodę w miejscowościach:**
**Jarnatów, Sobieraj (gmina Lubniewice, powiat sulęciński)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie na podstawie sprawozdań z badań dwóch próbek wody pobranych z systemu zaopatrzenia w wodę Jarnatów informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego wskaźnikowego: liczba kolonii w 22$^{o}$C w ilości 282 jtk/1 ml w wodzie podawanej do sieci przy wartości dopuszczalnej 100 jtk/1ml.

**Otrzymane sprawozdanie z badań pozwala na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu.**

**Przegotowania wymaga też woda do**: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Dostawca wody prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

**Uwaga:** Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody**




Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęcinie
mgr Beata Dziedzic
/dokument podpisany elektronicznie/

***Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji***