



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.174.2025.IC

Gostynin, 12 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT NR 8

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubikowie, gm. Sanniki zaopatrującego ok. 2700, mieszkańców miejscowości: Lubików, Staropól, Osmolin, Osmólsk Górny, Krubin, Działy, Lwówek, Sielce, Lasek, Brzezia, Szkarada, Mocarzewo, Aleksandrynów, Wólka Niska, Wólka Wysoka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej Miasto i Gmina Sanniki dokonało poboru prób wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubikowie oraz z dwóch punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego zasilanego z SUW w Lubikowie.

Analiza laboratoryjna w próbach pobranych na sieci wodociągu wykazała obecność bakterii grupy coli – 1 jtk/100 ml. W związku z powyższym **woda jest warunkowo przydatna do spożycia.**

Do czasu przywrócenia jakości wody w wodociągu, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia **zaleca się używania wody** do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia oraz płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **wyłącznie po przegotowaniu.**

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Kolejny pobór prób wody zaplanowany został na dzień 18 listopada.



Małgorzata Eichel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17