



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie
z dnia 19 sierpnia 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy : jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia
Kraszewice zaopatrującej w wodę miejscowości: Kraszewice, Renta, Racławice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie na podstawie przeprowadzonego badania kontrolnego wody ze strefy zaopatrzenia Kraszewice informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru fizykochemicznego - jonu amonowego na poziomie $>0,6$ mg/l przy dopuszczalnej wartości 0,5 mg/l (załącznik 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2026r. poz. 748)

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może jedynie obniżyć cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę zapachu i smaku).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grupy ryzyka takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Emilia Adamiak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58 | 63-500 Ostrzeszów
+48 62 732 07 70
Sekretariat.psse.ostrzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95130-30347-BVDSI-10
BDO: 000532323