



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. POW 14

Sekretariat/Centrala: tel. 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

e-mail : sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-wielun>

SHŚr.HK.9020.9.2025

Wieluń, dn. 13.01.2025 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU WE WRÓBLEWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Skomlin z Wodociągu we Wróblewie

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu we Wróblewie.

U z a s a d n i e n i e

Producent wody dokonał poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu we Wróblewie w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/23/1,2/24 z dnia 26.03.2024 r. z dnia 26.03.2024 r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/132/1,2,3/24 z dnia 18.06.2024 r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/60/1,2/24 z dnia 25.09.2024 r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/S/277/1,2/24 z dnia 09.12.2024 r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr SB/150506/12/2024 z dnia 12.12.2024 r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieluniu

Monika Bednarek
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Skomlin w Skomlinie
2. a/a