



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 06 lipca 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

z dnia 06 lipca 2026 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Maków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Maków zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Krężce ul. Sportowa, ul. Zagajna i ul. Dworska, Zwierzyniec, Maków ul. Akacyjowa, ul. Brzosty, ul. Główna, ul. Graniczna, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Sosnowa stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie wskaźników fizykochemicznych mętności i żelaza.

Występowanie przekroczenia poziomu żelaza i mętności nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże obecność wysokich stężeń jest niekorzystna ze względu na dyskomfort konsumentów związany z barwą oraz mętnością wody.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15