



## KOMUNIKAT

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

#### z wodociągu publicznego Luberadź gm. Ojrzeń

*zaopatrującego w wodę ok. 1319 mieszkańców 11 miejscowości gm. Ojrzeń: Baraniec, Gostomin, Grabówiec, Kalki, Kownaty Borowe, Lipówiec, Luberadź, Luberadzyk, Młock, Młock Kopacze, Obrąb*

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje o

#### WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Luberadź. Wyniki badań wykazały ponadnormatywny poziom mętności w sieci dystrybucyjnej.

#### WODA Z WODOCIĄGU LUBERADZ NADAJE SIĘ DO PICIA

#### I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH



Ponadto w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu manganu w wodzie, PPIS w Ciechanowie informuje, że obydwa wskaźniki mogą negatywnie wpływać na jej wygląd i smak.

**Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**