



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.2.25.2024.MP

Strzelce Opolskie, 10 lutego 2025r.

**Burmistrz Zawadzkiego
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego Zawadzkie za II półrocze 2024r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. - Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. - Dz.U. z 2024r., poz. 757 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Zawadzkie.

1. Wodociąg publiczny Zawadzkie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Zawadzkie, Żędowice, Kielcza.
2. Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. ul. Świerkłańska 2, 47-120 Zawadzkie. Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2024r. W II półroczu w ramach powadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 15 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 10 próbek wody do badań fizykochemicznych. Zarządzający wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 17 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 17 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Zakres badań obejmował: *Escherichia coli* (*E. coli*), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, enterokoki, liczba *Clostridium perfringens*, barwa, mętność, smak, zapach, odczyn pH, przewodność elektryczna, azotany, azotyny, jon amonu, mangan, żelazo, chlor ogólny, chlor wolny, ozon, indeks nadmanganianowy, twardość ogólna, chlorki, siarczany, glin, chrom ogólny, kadm, nikiel, ołów, miedź, rtęć, sód, arsen, selen, antymon, bor, ogólny węgiel organiczny (OWO), fluorki, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, cyjanki,

benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, akryloamid, epichlorohydryna, benzen, chlorek winylu, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma trihalometanów (Σ THM), pestycydy, Σ pestycydów fosforoorganicznych, Σ pestycydów chloroorganicznych, srebro, chloramina.

3. Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**

mgr Katarzyna Kanoza

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*/

Otrzymuje:

1. Adresat,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
„ZAW-KOM” Sp. z o.o.
ul. Świerkłańska 2
47-120 Zawadzkie

Sporządziła:

M. Proń

Oddział Higieny Komunalnej

* Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 39³ ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 39³ § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	cb6679ba2f2d4deaa109dbcc7e1eb32f	
Nazwa dokumentu	okresowa Zawadzkie II półrocze 2024.pdf	
Tytuł dokumentu	okresowa Zawadzkie II półrocze 2024	
Skrót dokumentu	8045f2beded868c69b9656ee98ca169a2f5a89df3b53d6d39ac6bd272c4079a4	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-02-10	
Podpis	Podpisany przez	Katarzyna Kanoza; PSSE Strzelce Opolskie
	Stanowisko podpisu	Katarzyna Kanoza (PPIS) PPIS
	Data podpisu	2025-02-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.5.24	
Data wydruku	2025-02-10	
Autor wydruku	Proń Magdalena	

