

HK.9022.1.6.2025.IK

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kamienica za rok 2024**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań nr 594/2024, 1296/2024, 66597/LB/2024, 1882/2024 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w sprawozdaniu z badań nr 19/52/24 próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej **z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego wodociągu publicznego Kamienica zasilającego miejscowość Kamienica, gm. Malbork:**

- sprawozdanie z badań nr 19/52/24 z dnia 16.02.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 2 H,
- raport z badań nr 594/2024 z dnia 19.04.2024 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci,
- raport z badań nr 1296/2024 z dnia 24.07.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 2 H,
- raport z badań nr 66597/LB/2024 z dnia 2.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 2 H,
- raport z badań nr 1882/2024 z dnia 21.10.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym nr 2 H

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Kamienica,

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe dokonało poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz Eurofins OBiKŚ Polska sp. z o.o. w Katowicach.

Jednocześnie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie.

Jakość wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Pismo przesłano pocztą elektroniczną (e-Doręczenie)

Otrzymują: (do wiadomości konsumentów)

1. Wójt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82 – 200 Malbork
2. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ludwika Solskiego 1, 82 – 200 Malbork
3. aa