



Informacja nr 54/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 14 września 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Nowy Dwór zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Nowy Dwór, Dzierżążenko, Międzybłocie, Płosków, Stare Dzierżążno, Stawnica, Wielatowo oraz Łopienko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Nowy Dwór jakość wody zakresie parametru **bakterii grupy coli uległa poprawie** i tym samym **woda spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748).

W zakresie **parametru mangan** jakość wody odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748). W badanej próbce stwierdzono mangan w ilości 76,0 µg/l (dopuszczalny zakres wartości dla manganu wynosi 50 µg/l).

W przypadku wykazanej niezgodności z wartością parametryczną dla parametru mangan woda może negatywnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarza ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań w celu przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/