Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Pyrzyce, 29.10.2026 r.
NHK.9022.170.2026

KOMUNIKAT Nr 32/2026

o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Babin
gm. Bielice, pow. pyrzycki
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Babin, Parsów, Chabowo, Chabówko, Babinek, Będgoszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody ze studni głębinowej (nieuzdatnionej) ze strefy zaopatrzenia w wodę Babin (wodociąg Babin), wykazał przekroczenie parametru Enterokoki kałowe w ilości >80 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk /100ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET

Dostawca wody podjął działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22