



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-opole>

HK.90820.17.19.2024.JF

Opole,

04 -12- 2024


KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 04.12.2024 r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia** przez ludzi podawanej do sieci z **wodociągu publicznego Prószków – Zimnice z drugiej strefy zasilania obejmującej miejscowości: Dąbrowa, Ciepielowice, Nowa Jamka, Lipowa).**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody, informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), z uwagi na obecność *Escherichia coli* (1 jtk/ 100 ml z przedziałem ufności 0-7 jtk/100 ml) i bakterii grupy coli (1 jtk/100 ml z przedziałem ufności 0-7 jtk/100 ml).

W związku z powyższym, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie nadaje się do spożywania ani do przygotowywania posiłków,
- woda nie nadaje się do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych ani do prania
- woda z kranu nie nadaje się do utrzymania higieny osobistej
- woda z kranu może być używana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, mycia podłóg.



Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

1. Hk w/m

04.12.24

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler