



Uwaga! Pilny komunikat!

O WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Komunikat

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Drohiczany

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie zgodnie § 26 ust.1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), informuje odbiorców wody z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drohiczany, zaopatrujących mieszkańców miejscowości: Drohiczany, Staszic, że

woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

W próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drohiczany stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli w jtk/100ml wody, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. Nie otrzymano wyników badań wody ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° po 72 h.

Po ocenie ryzyka stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie nałożono na Administratora wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drohiczany obowiązek podjęcia działań naprawczych w celu uzyskania pozytywnych mikrobiologicznych wyników badań wody.

Zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania odstawić do ostudzenia.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Dziekanów

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.