

Łódź, dn. 11.06.2026 r.

WL.2370.3.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Dostawa przyczep z agregatami proszkowymi”, znak: WL.2370.3.2026, zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytania I:

1. Pytanie 1:

Termin składania ofert jest wyznaczony na 9 czerwca 2026 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, wyznaczonego na dzień 09.06.2026 r., do dnia 16.06.2026 r.

Prośbę uzasadniamy potrzebą zapewnienia należytego przygotowania oferty oraz skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów, co pozwoli na przedstawienie rzetelnej i konkurencyjnej propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 08.06.2026 r. przedłużył:

- Termin składania ofert do dnia 16.06.2026 r. do godz. 11:00.
- Termin otwarcia ofert do dnia 16.06.2026 r. do godz. 12:00.

2. Pytanie 2:

SWZ pkt. 5.4.1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dla części 1 i części 2 przez Wykonawcę, który wykaże realizację jednej należycie wykonanej dostawy jednej przyczepy z agregatem proszkowym o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto i przedłoży jedno referencje potwierdzające wykonanie tej dostawy, przy składaniu oferty na obie części zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony dla części 1 i części 2, jeżeli Wykonawca wykaże realizację jednej należycie wykonanej dostawy przyczepy z agregatem proszkowym o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto i przedłoży referencje potwierdzające jej należyte wykonanie. Ta sama dostawa i referencje mogą zostać wykorzystane dla obu części zamówienia.

II. Pytania II:

1. Pytanie 1:

Czy wymagany jest absorber pary wodnej w zbiorniku proszku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest wymagany absorber pary wodnej w zbiorniku proszku.

2. Pytanie 2:

Czy wymagany jest elektroniczny pomiar wilgotności proszku w zbiorniku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest wymagany elektroniczny pomiar wilgotności proszku w zbiorniku.

3. Pytanie 3:

Czy wymagane są membrany kierunkowe na kolektorach wylotowych proszku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są wymagane membrany kierunkowe na kolektorach wylotowych proszku.

4. Pytanie 4:

Czy wymagane jest manewrowe samonastawne koło podporowe z autonomicznym napędem elektrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest wymagane manewrowe samonastawne koło podporowe z autonomicznym napędem elektrycznym.

5. Pytanie 5:

Jaka jest dopuszczalna długość i szerokość agregatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej długości ani szerokości agregatu. Wymiary agregatu oraz przyczepy powinny wynikać z ich konstrukcji i zapewniać prawidłowe funkcjonowanie oraz spełnienie pozostałych wymagań określonych w SWZ.

6. Pytanie 6:

Czy na tym etapie zapytania znane są wymagane rozmieszczenia i wyposażenie skrytek sprzętowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa na obecnym etapie postępowania rozmieszczenia ani wyposażenia skrytek sprzętowych. Zostaną one ustalone po podpisaniu umowy na etapie inspekcji produkcyjnej.

7. Pytanie 7:

Proszę o doprecyzowanie - wyjaśnienie pkt.3.10 zał.nr 1 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy konstrukcja zabudowy przewiduje możliwość demontażu lub odłączenia agregatu, przyczepa powinna być wyposażona w burty dostarczone przez Wykonawcę, umożliwiające jej wykorzystanie jako platformy transportowej.