

Wyjaśnienia do szacowania wartości zamówienia – pytania i odpowiedzi

Do Wykonawców

biorących udział w szacowaniu wartości zamówienia

Dotyczy

Wyceny realizacji zamówienia na rozbudowę posiadanej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

W związku z pytaniami dotyczącymi szacowania wartości rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zamawiający dokonał również zmiany terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 1

Pytanie: Dotyczy listwy zasilającej PDU. Czy Zamawiający zaakceptuje listwy z 9 gniazdami zamiast 8? Ewentualnie czy zmodyfikuje zapis na „liczba gniazd minimum 8”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią wartości minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie listwy zasilającej PDU posiadającej większą liczbę gniazd, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, tj. liczba gniazd: minimum 8.

Pytanie nr 2

Pytanie: Dotyczy półki do szaf 19" typ 1. Czy Zamawiający zaakceptuje mocowanie sześciopunktowe doczołowe? Ewentualnie czy zmodyfikuje zapis na „mocowanie minimum czteropunktowe doczołowe”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią wartości minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki do szaf 19"



typ 1 z mocowaniem sześciopunktowym doczołowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, tj. mocowanie: minimum czteropunktowe doczołowe.

Pytanie nr 3

Pytanie: Dotyczy półki do szaf 19" typ 1. Czy Zamawiający zaakceptuje wytrzymałość na obciążenie statyczne powyżej 20 kg? Ewentualnie czy zmodyfikuje zapis na „obciążenie statyczne minimum 20 kg”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią wartości minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki do szaf 19" typ 1 o wytrzymałości na obciążenie statyczne wyższej niż 20 kg, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, tj. obciążenie statyczne: minimum 20 kg.

Pytanie nr 4

Pytanie: Dotyczy półki do szaf 19" typ 2. Czy Zamawiający zaakceptuje mocowanie czteropunktowe doczołowe? Ewentualnie czy zmodyfikuje zapis na „mocowanie minimum czteropunktowe doczołowe”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią wartości minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki do szaf 19" typ 2 z mocowaniem czteropunktowym doczołowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, tj. mocowanie: minimum czteropunktowe doczołowe.

Pytanie nr 5

Pytanie: Dotyczy półki do szaf 19" typ 2. Czy wskazana głębokość 710–870 mm oznacza, że półka ma być regulowana, czy jest to zakres, w jakim ma się znajdować głębokość użytkowa półki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany przedział 710–870 mm stanowi zakres, w jakim ma się zawierać głębokość użytkowa półki.

Pytanie nr 6

Pytanie: Dotyczy półki do szaf 19" typ 2. Czy Zamawiający zaakceptuje wytrzymałość na obciążenie statyczne powyżej 15 kg? Ewentualnie czy zmodyfikuje zapis na „obciążenie statyczne minimum 15 kg”?

Odpowiedź:



Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią wartości minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półki do szaf 19" typ 2 o wytrzymałości na obciążenie statyczne wyższej niż 15 kg, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań, tj. obciążenie statyczne: minimum 15 kg.

Pytanie nr 7

Pytanie: W dokumencie OPZ opisane są moduły optyczne TYP3. Moduł ma pracować na włóknie jednomodowym w trybie BiDi (transmisja Rx/Tx po 1 włóknie światłowodowym). Prosimy o wykreślenie zapisu „short range”, ponieważ dotyczy on w tym przypadku transmisji po włóknie multimodowym, co jest sprzeczne z wymaganiem pracy na włóknie jednomodowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona zmiany w tym zakresie poprzez wykreślenie zapisu „short range”.

Pytanie nr 8

Pytanie: W formularzu ofertowym (Excel) brak jest ilości modułów TYP3. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona zmiany w tym zakresie poprzez wpisanie wymaganej wartości.

Pytanie nr 9

Pytanie: W formularzu ofertowym (Excel) funkcja sumy „Razem” nie działa na wymaganych wierszach. Prosimy o doprecyzowanie lub poprawę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona w tym zakresie wymaganych poprawek.

Pytanie nr 10

Pytanie: W formularzu ofertowym (Excel) prawdopodobnie brakuje wiersza z funkcją sumy „Razem 3 lata” i „Razem 5 lat”. Prosimy o doprecyzowanie, czy tak ma pozostać, czy też o wprowadzenie zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona w tym zakresie wymaganych poprawek.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Termin składania ofert

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: do dnia **14 maja br. do godz. 15:00.**