



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.428.2025.PDZ

Słupsk, dnia 29 GRU. 2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 199.HK.2025

dla urządzenia wodociągowego zlokalizowanego przy ul. Witosa 5, 76-231 Damnica,
zaopatrującego zakład: Piekarnia Wrzosek, Antonii Wrzosek, Joanna Wrzosek w Damnica

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy sprawozdań z badań wykonanych w 2025 r. zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez zakład: Piekarnia Wrzosek, Antonii Wrzosek, Joanna Wrzosek, ul. Witosa 5, 76-231 Damnica z przedmiotowego urządzenia wodociągowego

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zlokalizowanego przy ul. Witosa 5, 76-231 Damnica, zaopatrującego zakład: Piekarnia Wrzosek, Antonii Wrzosek, Joanna Wrzosek w Damnica

Zarządca urządzenia wodociągowego (Piekarnia Wrzosek) zrealizował zaplanowany na 2025 rok harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody – wszystkie pobrane próbki spełniały w badanym zakresie wymagania ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego zakład Piekarnia Wrzosek, ul. Witosa 5, 76-231 Damnica spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

Włodzimierz Sławny

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Damnica

Do wiadomości:

1. Piekarnia Wrzosek
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>