



Szydłowiec, 02.03.2023 r.

Komunikat nr 2/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowiecu z dnia 02.03.2023r. w sprawie **braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Skłoby**, gm. Chlewiska pow. szydlowiecki zaopatrującego 678 mieszkańców wsi Skłoby, Stefanków, Nadolna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowiecu po uzyskaniu informacji z Laboratorium PSSE w Radomiu z dnia 02.03.2023 r. z cząstkowych wyników badań próbki wody z wodociągu publicznego w Skłobach, z punktu poboru wody: Mieszkanie prywatne, Stefanków 50, 26-510 Chlewiska oraz Mieszkanie prywatne Skłoby 4, 26-510 Chlewiska stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

Mieszkanie prywatne, Stefanków 50, 26-510 Chlewiska

- obecność bakterii grupy coli w ilości 96 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml,

Mieszkanie prywatne, Skłoby 4, 26-510 Chlewiska

- obecność bakterii grupy coli w ilości 17 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowiecu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU

Katarzyna Dujka