



KOMUNIKAT z dnia 19 czerwca 2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu
w sprawie

**w warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w DŁUŻCU,**

**zaopatrującego miejscowości: Dłużec; Zarzecze (bez ul. Blok); Kaliś; Ką-
piele Wielkie; Kąpiołki; Lgota Wolbromska; Miechówka; Strzegowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, na podstawie częściowego sprawozdania z dnia 19 czerwca 2026 r. z badań próbki wody pobranej do badania z wodociągu publicznego Dłużec informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzenie wysokiej wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 68±4h.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpiele noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń kuchennych po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Woda bez uprzedniego przegotowania może być wykorzystywana do:

- kąpiele za wyjątkiem noworodków,
- celów porządkowych
- urządzeń sanitarnych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom rozpoczął działania naprawcze, mające na celu przywrócenie jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik**