



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.302.2026.KB
Płock, dnia 17 lipca 2026 r.

INFORMACJA HKN/5/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 17 lipca 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Radzanowo- Dębniaki, gmina Radzanowo, zasilającego następujące miejscowości: Chełstowo, Kosino, Łoniewo, Radzanowo, Radzanowo Dębniaki, Radzanowo Lasocin, Szczytno, Woźniki, Wólka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną, parametru - liczba bakterii grupy coli, wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radzanowo-Dębniaki.

W punktach poboru: kran w budynku w Stacji Uzdatniania Wody Radzanowo-Dębniaki stwierdzono przekroczony parametr: liczba bakterii grupy coli w 100 ml (N) – wartość otrzymana 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna: 0 jtk/100ml) oraz Urząd Gminy w Radzanowie stwierdzono przekroczony parametr: liczba bakterii grupy coli w 100 ml (N) – wartość otrzymana 2 jtk/100 ml (wartość parametryczna: 0 jtk/100ml).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05
(24) 367 26 52, 609 817 331



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Justyna Szatkowska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku
/dokument podpisany elektronicznie/