



101	PRZEDSIONEK
2,4m <sup>2</sup>	PŁYTKI GRES
102	KOMUNIKACJA 1
19,0m <sup>2</sup>	PŁYTKI GRES
103	WC–damskie i meskie
7,0m <sup>2</sup>	PŁYTKI CERAMICZNE
104	POMIESZCZENIE BIUROWE
18,0m <sup>2</sup>	wykładzina PCV
105	KOMUNIKACJA 2
17,2m <sup>2</sup>	wykładzina PCV
106	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,0m <sup>2</sup>	wykładzina PCV
107	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,0m <sup>2</sup>	wykładzina PCV
108	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,3m <sup>2</sup>	wykładzina PCV
109	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,3m <sup>2</sup>	wykładzina PCV

RAZEM: 140,2m<sup>2</sup>

LEGENDA:

- Tagr  
TGWP  
RK  
RG  
Łącznik świecznikowy  
Łącznik pojedynczy  
Łącznik pojedynczy szczelny IP44
- LK1    Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 14W (zgodna z opisem)
- LK2    Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED 35W (zgodna z opisem)
- LK3    Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED 51W (zgodna z opisem)
- LK4    Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED 68W (zgodna z opisem)
- LK5    Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED 20W (zgodna z opisem)
- LK6    Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED 28W (zgodna z opisem)
- AW1    Oprawa awaryjna, oświetlenie antypaniczne 2W (zgodna z opisem)
- EW1    Oprawa ewakuacyjna, wyznaczenie kierunku ewakuacji 1W (zgodna z opisem)
- AW2    Oprawa awaryjna, oświetlenie drogi ewakuacyjnej 2W (zgodna z opisem)
- AW3    Oprawa awaryjna, oświetlenie antypaniczne 2W (zgodna z opisem)
- AW4    Oprawa awaryjna, oświetlenie drogi ewakuacyjnej 2,5W (zgodna z opisem)
- AW5    Oprawa awaryjna, oświetlenie drogi ewakuacyjnej 2,5W (zgodna z opisem)
- EW2    Oprawa awaryjna, oświetlenie antypaniczne 1W (zgodna z opisem)

	Projektant	<b>"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice</b>
Data	07.2019	
Podpis		
Nazwisko	inż. <b>B. Kusiak</b>	
Nr upraw.	nr 1115/94 -specjalność elektryczna	Zastępuje rysunek: <b>429/1/E-03</b>
Format:	OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 45-082 Opole , ul. Piastowska 14 PW- AKTUALIZACJA	
A3	PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W WOJEWÓDZKIEJ BAZIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ W LUBOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO , W ZWIĄZKU Z POTRZEBĄ UTWORZENIA ZAPASOWEGO MIEJSCA PRACY (ZMP) OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.	
Skala:	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA	Nr rysunku:
1:100	<b>INSTALACJA OŚWIETLENIA - PIĘTRO</b>	<b>459/1/E-03</b>