



Panel went. went. dach-rak + termostat 1HE czarny

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Półka stała 19" o gł. 400 mm., 2U, z uszami na przes.rastrze RAL 7021 czarny

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45

+24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45

+24 moduły ekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Urządzenie aktywne 48 portów

UA 48 port wg opisu

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Listwa zas. 19"6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyf. + moduł przeciwp. z filtrem

Listwa zas. 19"6xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wyf. + moduł przeciwp. z filtrem

Listwa uziemiająca

Cokół 100mm, do szafy o sz.600 i gł.800mm-RAL7035

	Projektant	<b>"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice</b>
Data	07.2019	
Podpis		
Nazwisko	inż. <b>B. Kusiak</b>	
Nr upraw.	nr 1115/94 -specjalność elektryczna	Zastępuje rysunek:  <b>429/1/T-03</b>  Nr rysunku: <b>459/1/T-03</b>
Format:	OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 45-082 Opole, ul. Piastowska 14  PW- AKTUALIZACJA	
A3	PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W WOJEWÓDZKIEJ BAZIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ W LUBOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, W ZWIĄZKU Z POTRZEBĄ UTWORZENIA ZAPASOWEGO MIEJSCA PRACY (ZMP) OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.	
Skala:	CZEŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA <b>WIDOK SZAFY GPD</b>	
-:-		