



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.8.1.2026.MŁ

Tczew, 13-02-2026r.

Ocena okresowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Gniew za II półrocze 2025r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2024r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Gniew, gm. Gniew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniew.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że próbki wody pobranej do badania w ramach prowadzonego nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, pochodząca z wodociągu Gniew odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Zakres badań	Rodzaj kontroli	kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
28-07-2025	Budynek biurowy Prefabet, Gniew, ul. Czarnkowskiego 5	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Mętność 1,64NTU/ przegląd układu systemu uzdatniania wody, płukanie sieci, pobór próbek weryfikacyjnych	nie odpowiada wymaganiom
04-08-2025	Budynek biurowy Prefabet, Gniew, ul. Czarnkowskiego 5	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
11-08-2025	Biuro ADM, Oś. Witosa 9, Gniew	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
19-08-2025	Budynek mieszkalny w Polskim Gronowie 28	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
01-09-2025	Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie, Polskie Gronowo 31	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Barwa 19 mg/l/ płukanie sieci,	nie odpowiada wymaganiom



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

				pobranie próbek weryfikacyjnych	
06-10-2025	Szkoła Podstawowa w Gniewie, ul. Gdańska 16	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
03-11-2025	Budynek mieszkalny Ciepłe 7	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
18-11-2025	Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie, Polskie Gronowo 31	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia

Objaśnienia do tabeli nr 1

mok¹⁾- monitoring parametrów grupy A: w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

mop²⁾ –monitoring parametrów grupy B w skład którego, ponad zakres monitoringu parametrów grupy A, wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany - ogółem (Σ THM), *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami), glin (Al), jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny (OWO), siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość

int³⁾ - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

KW⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

*zakup wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gniew przez Pelkom Sp. z o.o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelpin.

W związku z nieprawidłowymi zmianami parametru mętności w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Gniew pobranej w punkcie zgodności: budynek biurowy Prefabet, Gniew, ul. Czarnkowskiego nr 5, przedsiębiorstwo wodociągowe przeprowadziło działania naprawcze polegające na przeglądzie układu systemu uzdatniania wody w procesie technologicznym na stacji uzdatniania wody w Gniewie oraz płukaniu sieci wodociągowej. Badanie weryfikacyjne wody potwierdziło skuteczność przeprowadzonych czynności.

Natomiast w związku z nieprawidłowymi zmianami w zakresie barwy wody pobranej z punktu zgodności: Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie, Polskie Gronowo 31, przedsiębiorstwo Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. podjęło czynności naprawcze polegające na płukaniu sieci, a przedłożone wyniki badań weryfikacyjnych potwierdziły ich skuteczność.

Podwyższone wartości mętności w wodzie nie mają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Należy jednak zabiegać o to, aby podwyższona mętność wody utrzymywała się jak najkrócej. Jest to tym bardziej ważne, im bardziej wartość wskaźnika przekracza 5 NTU, są to bowiem wartości odczuwane przez konsumentów, przy których zarazem nasila się tendencja do tworzenia się osadów w systemie wodociągowym.

Zmiany w normalnym wyglądzie, smaku lub zapachu wody mogą sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej. Chociaż takie walory wody jak smak, zapach, barwa, mętność mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na zdrowie, woda może być postrzegana przez konsumentów jako potencjalnie niezdatna do spożycia. Zatem, przy ocenie wody należy brać pod uwagę także kryteria estetyczne.

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gniew.

Woda dostarczana na terenie miasta Gniew, miejscowości gminy Gniew: Ciepłe, Brodzkie Młyny, Kotto, Wielkie Walichnowy, Polskie Gronowo, Kuchnia oraz miejscowości gminy Pelplin: Małe Walichnowy oraz Międzyłęż jest produkowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest- Kom w Gniewie Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo wodociągowe „Pelkom” Sp. z o. o. ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin jako eksploatator sieci zakupuje wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Gniew i zaopatruje ww. miejscowości gminy Pelplin.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. Przedsiębiorstwo wodociągowe w II półroczu 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej monitorowało jakość wody poprzez wykonanie analiz w Laboratorium Badawczym GBA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wodociąg publiczny w Gniewie produkuje wodę w ilości ok. 1060 m³/d i zaopatruje w wodę do spożycia 7884 osoby.

Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Urząd Miasta i Gminy Gniew (e-Doręczenia);
2. „Inwest- Kom” w Gniewie Sp. z o. o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew (e-Doręczenia) ;
3. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Urząd Miasta i Gminy Pelplin (e-Doręczenia);
4. Pelkom Sp. z o.o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin (e-Doręczenia);
5. Aa.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>