Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

KOMUNIKAT NR 17/2026
Olecko, dn. 02.11.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku informuje, że po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia, pobranej z wodociągu Lenarty, zarządzanego przez Prezesa Spółdzielni „MAZURY" w Olecku, 19-400 Olecko, Lesk 20, stwierdził

niezgodność z wartością parametryczną ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w punktach zgodności pod względem przekroczenia parametru- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C > 300 jtk/1 ml (norma 200 jtk/1 ml).

Jednocześnie w badanych próbkach wykluczono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków jelitowych.

Po przeprowadzeniu oceny stopnia ryzyka zagrożenia dla zdrowia ludzi, do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego **należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.** Przegotowania wymaga woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń.
Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum **2 minuty** a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga również woda do kąpieli noworodków i niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Strefa zaopatrzenia wodociągu Lenarty obejmuje 3 miejscowości w powiecie oleckim:
Lenarty, Biała Olecka, Bialskie Pola (400 osób).



Trwają prace naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody w wodociągu Lenarty do obowiązujących norm.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Lenarty.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
ul. Wojska Polskiego 13 | 19-400 Olecko
+48 87 520 30 55
adres e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-87505-28863-VUFRD-30