



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**

Katowice, 05-05-2026 r.

OKA.Z-4.2431.4.2026.KR

WSZYSCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: zamówienia pn. „Analiza możliwości wykonania ekranów przeciwhałasowych na obiektach mostowych w ciągu S1 w m. Sosnowiec” nr OKA.Z-4.2431.4.2026.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania jw.

1. Czy przedmiotowe estakady zostały wybudowane czy przebudowane (w jakim zakresie) w roku 2016 i 2017?

Odpowiedź na pytanie 1:

Przedmiotowe estakady zostały przebudowane w roku 2016 i 2017 w zakresie:

1. Rozbiórka istniejących obiektów mostowych
2. Budowa nowego obiektu mostowego:
 - wzmocnienie fundamentów podpór
 - budowa przyczółków żelbetowych ze skrzydłami
 - budowa filarów słupów pośrednich
 - budowa ustroju nośnego belkowo-płytowego
 - wyposażenie obiektu
3. Roboty drogowe w tym roboty drogowe na dojazdach
4. Umocnienie koryta rzeki, skarp i stożków przy obiekcie
5. Wykonanie elementów bezpieczeństwa i docelowej organizacji ruchu
6. Wykonanie elementów odwodnienia obiektu w tym zbiorników retencyjnych

2. Jeśli była to przebudowa, czy wymieniane były przęsła?

Odpowiedź na pytanie 2:

W ramach przebudowy wszystkie przęsła były wymieniane. Dodatkowo patrz odpowiedź nr 1.

3. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową archiwalną dla tych obiektów?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dysponuje dokumentacją dla przebudowy obiektów, która miała miejsce w 2016 i 2017 roku.

4. Czy wraz z ofertą należy składać informacje dot. potencjału kadrowego i/lub inne dokumenty poza samą ofertą?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z Formularzem Potencjał Kadrowy.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Michał Mendrok
p.o. Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami