Brzozów, 03.11.2026 r.

Zn.spr.: SA.270.2.26.2026

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Działając na podstawie par. 7 pkt 3 SWZ, Nadleśnictwo Brzozów jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym pn.: „**Remont drogi leśnej ul. Gajowej w Sanoku w km 0+033 - 1+655”** zamieszcza pytania, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z udzieleniem na nie odpowiedzi:

Pytanie 1. ***Pobocza***

Opis techniczny (pkt 1.2.1) oraz przekroje typowe przewidują uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa na odcinku km 0+033–0+053 oraz wyrównanie poboczy mieszanką kruszywa na odcinku km 0+053–1+655 (pobocza szer. 2 × 0,50–0,75 m). W kosztorysie ofertowym brak pozycji obejmującej te roboty. Czy Zamawiający wymaga wykonania uzupełnienia i wyrównania poboczy? Jeżeli tak – prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o odpowiednią pozycję wraz z ilością robót. Jeżeli nie – prosimy o potwierdzenie, że roboty te nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 1:

Koszty uzupełnienia poboczy zostały przewidziane w pozycji nr 3 kosztorysu, w ilości 50 m^3 kruszywa, na potrzeby wyrównania warstwą o średniej grubości po zagęszczeniu do 10 cm w zakresie placów składowych, mijanek oraz poboczy.

Pytanie 2. ***Istniejąca nawierzchnia asfaltowa na odcinku km 0+033–0+053***

Zgodnie z opisem technicznym (pkt 1.1.3) na odcinku km 0+033–0+053 występuje istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego, a projekt przewiduje na tym odcinku wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 8 cm oraz warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczących frezowania lub rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz wywozu i utylizacji materiału z rozbiórki. Czy Zamawiający wymaga usunięcia istniejącej nawierzchni asfaltowej na tym odcinku? Jeżeli tak – prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o odpowiednie pozycje oraz wskazanie, czy materiał z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego (pkt 2.7 SST D- 00.00.00), a jeśli tak – miejsca jego złożenia.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wymaga usunięcia istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 3. ***Wodospusty i bariery stalowe***

Kosztorys ofertowy (poz. 4, 5, 9 i 10) oraz pkt 3.2 SWZ obejmują przełożenie 5 szt. wodospustów winylowych dł. 6 m „na ławie betonowej", likwidację 3 szt. wodospustów, podniesienie 40 m barier stalowych oraz montaż 8 m nowych barier. Roboty te nie zostały ujęte w opisie technicznym, części rysunkowej ani w SST. Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie ławy betonowej pod wodospusty należy uwzględnić w cenie jednostkowej poz. 4 kosztorysu oraz czy zamawiający jest pewien czy przedmiotowe wodospusty winylowe są technicznie możliwe do przełożenia ,jeżeli tak proszę o instrukcję techniczną przełożenia bądź dołączenie odpowiedniego STWIOR.

Odpowiedź na pytanie 3:

Pozycja 4 kosztorysu – przełożenie istniejących wodospustów powinna zawierać koszty wykonania:
- demontażu obecnych wodospustów za pomocą sprzętu mechanicznego, z utylizacją odpadów,
- zakup elementów winylowych,
- wykonanie wykopu,
- osadzenie elementu winylowego na ławie betonowej.

Dopuszczalne jest wykonanie gotowego wodospustu (osadzenie elementu winylowego w ławie zbrojonej prętami żebrowanymi min. 2 x fi 12), a następnie jego transport na plac budowy i montaż w wykopie.

Poz. 5 kosztorysu powinna zawierać koszty demontażu wodospustów i utylizacji odpadów.

Poz. 9 kosztorysu powinna zawierać korektę wysokości bariery stalowej. Korekta nie obejmuje wymiany elementów bariery.

Poz. 10 kosztorysu powinna zawierać koszty zakupu i montażu barier energochłonnych jednostronnych.

Pytanie 4. ***Długość odcinka objętego remontem***

Przedmiar robót (poz. 1 i 2) przyjmuje długość 1632 m (1632 × 3,50 = 5 712 m²), a w tytule kosztorysu i SST podano km 0+033–1+665. SWZ, ogłoszenie oraz projekt określają zakres jako km 0+033–1+655, tj. 1622 m. Prosimy o potwierdzenie, który kilometraż i która ilość robót są właściwe.

Odpowiedź na pytanie 4:

Prawidłowy kilometraż remontu drogi: 0+033 do 1+665. Remont drogi obejmuje odcinek o długości 1632 m.

Nadleśnictwo Brzozów, ul. Moniuszki 25, 36–200 Brzozów
tel., fax: +48 13 43-41-524, e-mail: brzozow@krosno.lasy.gov.pl www. brzozow.krosno.lasy.gov.pl

Tomasz Masłowski
p.o. Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)

Nadleśnictwo Brzozów, ul. Moniuszki 25, 36–200 Brzozów
tel., fax: +48 13 43-41-524, e-mail: brzozow@krosno.lasy.gov.pl
www. brzozow.krosno.lasy.gov.pl