



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

HS.9022.1.93.2025.AZ

**Ocena obszarowa jakości wody nr 46/25  
za rok 2024  
-Gmina Choczewo-**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r., poz. 757) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2024 dla gminy Choczewo.

Na terenie Gminy Choczewo jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 10 wodociągach publicznych i 1 wodociągu lokalnym, dla których woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach zgodności poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Ponadto administratorzy wodociągów prowadzą kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Badania jakości wody zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

**Charakterystyka zaopatrzenia w wodę gminy Choczewo**

| lp | Nazwa i rodzaj wodociągu                | Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg | Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczonej wody | Uzdatnianie wody                                | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m³/dobę) | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne | Ocena jakości wody           |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Wodociąg publiczny – Lublewko           | Lublewko, Lublewo, Starbienino                        | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie<br>odmanganianie<br>napowietrzanie | 382                                  | 35,79                                                | -                                                                                 | Przydatność wody do spożycia |
| 2  | Wodociąg publiczny - Słajkowo           | Słajkowo, Łętowo, Żelazno, Przebendowo, Gardkowice    | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie<br>odmanganianie<br>napowietrzanie | 600                                  | 64,43                                                | -                                                                                 | Przydatność wody do spożycia |
| 3  | Wodociąg publiczny – Słajszewo          | Słajszewo, Biebrowo                                   | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie<br>odmanganianie<br>napowietrzanie | 214                                  | 50,39                                                | -                                                                                 | Przydatność wody do spożycia |
| 4  | Wodociąg publiczny - Jackowo, Lubiatowo | Kopalino, Jackowo, Lubiatowo                          | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie<br>odmanganianie<br>napowietrzanie | 590                                  | 214,41                                               | -                                                                                 | Przydatność wody do spożycia |
| 5  | Wodociąg publiczny - Sasino             | Sasino, Ciekocino                                     | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie<br>odmanganianie<br>napowietrzanie | 7101                                 | 180,27                                               | -                                                                                 | Przydatność wody do spożycia |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail [psse.wejherowo@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wejherowo@sanepid.gov.pl)

| lp | Nazwa i rodzaj wodociągu           | Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg | Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody | Uzdatnianie wody                          | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m³/dobę) | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstw o wodociągowo - kanalizacyjne | Ocena jakości wody           |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6  | Wodociąg publiczny - Borkowo       | Borkowo, Kwartowo, Zwartówko                          | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie | 567                                  | 86,57                                                | -                                                                                  | Przydatność wody do spożycia |
| 7  | Wodociąg publiczny - Zwarcienko    | Zwarcienko                                            | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | brak                                      | 55                                   | 2,01                                                 | -                                                                                  | Przydatność wody do spożycia |
| 8  | Wodociąg publiczny - Gościęcino    | Gościęcino                                            | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | brak                                      | 50                                   | 7,95                                                 | -                                                                                  | Przydatność wody do spożycia |
| 9  | Wodociąg publiczny - Stilo         | Stilo                                                 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie | 4                                    | 6,93                                                 | -                                                                                  | Przydatność wody do spożycia |
| 10 | Wodociąg publiczny - Choczewo      | Choczewo, Choczewko, Kurowo, Osieki, Kierzkowo        | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie      | Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie | 1953                                 | 255,39                                               | -                                                                                  | Przydatność wody do spożycia |
| 11 | Wodociąg lokalny MK AGRO Choczewko | Zakład produkcyjny Choczewko                          | MK AGRO Choczewko                                    | Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie | 0                                    | 60                                                   | -                                                                                  | Przydatność wody do spożycia |

**Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Choczewo**

- W roku 2024 wykonano 80 badań laboratoryjnych wody z czego 13 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, miedź, ołów, magnez, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, twardość, chlorek winylu, bromiany, akryloamid, epichlorohydryna, Σ THM, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów chloroorganicznych, Σ pestycydów fosforoorganicznych.
- W roku 2024 z uwagi na skażenie bakteriologiczne wody z wodociągu publicznego Choczewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 29.08.2024r. wydał komunikat nr 18/2024 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu dla mieszkańców miejscowości Choczewko oraz decyzję nr 26/24/HŚ, w której nakazano m.in. poinformowanie odbiorców wody w miejscowości Choczewko o niewłaściwej jakości wody do spożycia, o zakazie jej spożywania. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 03.09.2024r. po uzyskaniu wyników badań potwierdzających właściwą jakość wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 19/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Choczewo dla mieszkańców miejscowości Choczewko.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody, na dzień 31.12.2024r. stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we wszystkich wodociągach publicznych gminy Choczewo.**

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Choczewo  
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie  
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77
3. a/a