



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

Znak sprawy: HK.903.1.2.2026
Białobrzegi, dn.: 20 marca 2026 r.

Komunikat nr 4

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Radzanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu publicznego w Radzanowie przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie, w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.03.2026 r. na podstawie sprawozdania nr 2.405 z dnia 20.03.2026 r. stwierdzono ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie.

Woda warunkowo została dopuszczona do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Z wyrazami szacunku

Irena Kadzińska

Z up. p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Kierownik Sekcji HŻŻ

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach
ul. Krakowska 28 | 26-800 Białobrzegi
+48 486132360
sekretariat.psse.bialobrzegi@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-52012-76278-UGSET-35