



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

HK.1331.28.2026.AW
Lubin, 2026-10-02

KOMUNIKAT NR 19/26 o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy mieszkańców miejscowości: **Buszkowice, Lasowice, Przychowa oraz Ścinawa: ul. Chrobrego i ul. Chobieńska nr: od 30 do 30E, od 32 do 32F, 34 i od 35 do 35E**, powiat lubiński, województwo dolnośląskie!


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że wynik badania laboratoryjnego próbki wody ze strefy zaopatrzenia Przychowa pobranej w miejscowości Buszkowice w dniu 25 września 2026 r. (Sprawozdania z badań z dnia 2 października 2026r.) w ramach kontroli wewnętrznej przez dostawcę wody w zakresie badanych parametrów, wykazał obecność w wodzie przekroczenia parametru chemicznego chlorany w ilości 0,44 mg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,25 mg/l, jednak pozostaje poniżej wartości 0,70 mg/l stosowanej dla systemów, w których chlorany mogą powstawać jako produkty uboczne procesu dezynfekcji.

Komunikat dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną parametru chlorany w wodzie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów - woda może być wykorzystywana do celów spożywczych oraz higieniczno-sanitarnych.

Dostawca wody tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Burmistrz Ścinawy i ZGK w Ścinawie Sp. z o.o. zobowiązani są do niezwłocznego rozpowszechnienia niniejszego komunikatu na ww. terenie do jak największej liczby konsumentów (zgodnie z art. 4p ust. 1 pkt 16 oraz art. 13a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.)).

Danuta Katoła-Świątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie
ul. 1 Maja 15
59-300 Lubin
+48 76 846 67 00
adres email: psse.lubin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81091-97204-GTGEC-30