Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim

HŚHK.9020.167.2026
Tomaszów Mazowiecki, 25.11.2026 r.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim z 25.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę Chociw.

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Chociw, Chociwek, Krzemienica, Lipie, Nowa Strzemeszna, Strzemeszna, Strzemeszna Pierwsza, Wale.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w próbce wody pobranej 23.11.2026 r. w ramach kontroli urzędowej ze strefy zaopatrzenia w wodę Chociw stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w punkcie zgodności tj. Stacja Uzdatniania Wody Chociw w ilości 1 jtk/100 ml. Jednocześnie wykluczono w badanej próbce wody obecność parametrów mikrobiologicznych *Escherichia coli* i enterokoki jelitowe.
Jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748) – załącznik nr 1 część C tabela 1 Mikrobiologiczne parametry wskaźnikowe. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim

Jadwiga Kaczmarek

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
+48 (44) 724-45-84, +48 (44) 724-45-84
Mail: sekretariat.psse.tomaszowmazowiecki@sanepid.gov.pl
ePUAP: PSSETomaszowMaz/SkrytkaESP
e-doręczenia: AE:PL-51636-41589-EADSU-29