ON-HK.903.227.2026

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 06 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia **Dobrzec**, (**wodociąg Dobrzec**) gmina Sośnie zaopatrującej mieszkańców miejscowości: Cieszyn, Dobrzec, Janisławice, Konradów oraz Brzeziny (gmina Twardogóra).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody ze strefy zaopatrzenia Dobrzec, (wodociąg Dobrzec) informuje, że stwierdzono niezgodność w zakresie wartości parametrycznej **ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22° C, która wynosi 120 jtk/1 ml**. Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie podawanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże **zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, kobiet w ciąży oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.**

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest parametrem wskaźnikowym, przydatnym do oceny stanu sanitarnego systemów dystrybucji wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Woda nadaje się do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.



Niniejsza informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Joanna Cieszyńska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/