



NHS.9020.3.193.2025

Sandomierz, dn. 22.07.2025 r.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

z dnia 22.07.2025 r.

dotyczący zaleceń dla konsumentów wody

z wodociągu Włostów zaopatrujących miejscowości w gminie Klimontów: Krobelice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie, Dziewków, Ossolin, Wilkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr LHS.9051.1.391.2025 z dnia 22.07.2025 r., pobranej z wodociągu Włostów, punkt zgodności: wylewka w studni wodomierzowej w msc. Dziewków gmina Klimontów, w ramach kontroli wewnętrznej, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, ze względu na stwierdzoną podwyższoną ilość bakterii *Escherichia coli* – 72 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml; bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba bakterii w 22° C w trakcie badania.

Niepożądane reakcje przy spożywaniu wody na „surowo”: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do sporządzania posiłków;
- woda z kranu nie może być używana do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran;
- woda z kranu może być wykorzystywana jedynie do urządzeń sanitarnych - WC.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. W dniu 22.07.2025 r. polecono wdrożenie procesu dezynfekcji wody oraz płukanie sieci wodociągowej.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Sandomierzu

Leszek Zbrojkiewicz