

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nagrzewnica elektryczna o mocy 18 kW

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa urządzenia	fabrycznie nowa, nagrzewnica elektryczna nadmuchowa z możliwością podłączenia rękawa do dystrybucji powietrza o mocy grzewczej minimum 18 kW wraz z wyposażeniem dodatkowym	
2.	Karta katalogowa	Dołączenie karty katalogowej lub wskazanie strony producenta	
3.	Produkcja seryjna	Urządzenie pochodzące z produkcji seryjnej	
4.	Przeznaczenie	Ogrzewanie i osuszanie budynków, hal, namiotów oraz innych obiektów wykorzystywanych podczas działań kryzysowych, ratowniczych i logistycznych	
5.	Rok produkcji	2025 lub nowszy	
6.	Zakres rzeczowy	5 szt. nagrzewnic wraz z minimum 1 rękawem do rozprowadzania gorącego powietrza i kompletem mocowań dla każdej nagrzewnicy	
7.	Typ urządzenia	Elektryczna, mobilna, bezemisyjna	
8.	Moc grzewcza	Minimum 18 kW	
9.	Zasilanie	Trójfazowe 400 V ($\pm 10\%$), 50 Hz lub równoważne zgodne z wymaganiami producenta	
10.	Wydajność powietrza	Minimum 1500 m ³ /h	
11.	Konstrukcja	Obudowa stalowa lub równoważna, przystosowana do pracy mobilnej	
12.	Podłączenie rękawów	Możliwość podłączenia rękawów/węży do rozprowadzania gorącego powietrza	
13.	Mobilność	Uchwyty transportowe lub inne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne przemieszczanie urządzenia	

14.	Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przed przegrzaniem wymagane	
15.	Termostat	Wbudowany termostat lub możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego	
16.	Wyposażenie dodatkowe	Dla każdej nagrzewnicy: minimum 1 rękaw do gorącego powietrza oraz komplet elementów montażowych	
17.	Dokumentacja	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim	
18.	Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności UE (CE) lub dokument równoważny	
19.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	
20.	Serwis	Serwis na terenie Polski oraz dostępność części przez minimum 5 lat od dostawy	
21.	Instruktaż	Instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego urządzenia lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”. W przypadku parametrów liczbowych należy podać oferowaną wartość.

2. Uwagi dodatkowe:

- 1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Wąwelnica.
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji: – kompletności dostawy, – zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną, – zgodności parametrów oferowanych z parametrami zadeklarowanymi w ofercie, – poprawności działania urządzeń, – kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.
- 4) W trakcie odbioru Wykonawca przeprowadzi uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń oraz instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.
- 5) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- 6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych, deklaracji zgodności UE (CE) lub dokumentów równoważnych oraz podstawowej dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia.
- 7) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.