



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

KOMUNIKAT NR 2.2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim

**o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną w zakresie parametru mangan
w wodzie do spożycia w wodociągu publicznym Musuły**

W dniu 20.08.2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Musuły (gm. Żabia Wola) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu (65,2 µg/l).


Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2, lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748) wartość manganu nie może być wyższa niż 50 µg/l.

Dostawca wody - Gmina Żabia Wola prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. rozporządzeniu.

Przekroczony mangan może ujemnie wpływać na właściwości organoleptyczne wody pogarszając jej wygląd i smak, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów spożywczych i gospodarczo-sanitarnych bez ograniczeń.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+48 22 755 57 76
sekretariat.psse.grodzisk@sanepid.gov.pl