



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 12.10.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Szamotuły zaopatrującej mieszkańców miejscowości: Czyściec.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej w miejscowości Czyściec stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie liczby Escherichia coli w ilości <4 jtk/100 ml (przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach stwierdza

BRAK PRZYDATNOSCI WODY DO SPOŻYCIA

woda nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze tj: picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń i prania, do kąpieli, mycia zębów.

Woda może być wykorzystywana wyłącznie do urządzeń sanitarnych, tj. WC.



Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców miejscowości **Czyściec** w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Alina Dubińska-Pszczółka
z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

/dokument podpisany elektronicznie/