

PARAMETRY WINDY OSOBOWEJ

„Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby ośrodka dziennego dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz dla osób dorosłych”.

Wymagania (parametry) dotyczące windy osobowej:

Winda do 630 kg / 8 osób o wymiarach kabiny 1,1x1,4 m, spełniająca wymagania wind dla osób niepełnosprawnych:

- szerokość drzwi windy powinna wynosić co najmniej 90 cm,
- kabina powinna mieć poręcz do przytrzymania się,
- kabina powinna mieć oznaczenia w języku Braille'a,
- przyciski sterujące powinny mieć średnicę co najmniej 20 mm,
- kabina powinna mieć dwa fotoczujniki, umieszczone na wysokości 25 cm i 75 cm,
- kaseta wezwań powinna być umieszczona na wysokości 0,9 - 1,1 m od poziomu posadzki,
- kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym powinna mieć przyciski nie wyżej niż 1,4 m,
- system informacji głosowej.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA CENTRUM REHABILITACJI
w GÓRZNI

mgr Magdalena Wilk