



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w TCZEWIE**

HKw.9020.128.2.2025.LJB

Tczew, dnia 28.10.2025r.

KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie z dnia 28 października 2025r. dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pelplin dla strefy w miejscowości Rudno: ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, ul. Pocztaowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, iż w dniu 28 października 2025r. została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pelplin, gm. Pelplin dla strefy zasilającej **ul. Szkolną, ul. Ogrodową i ul. Pocztaową w Rudnie.**

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodzie w punkcie zgodności: > 100 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

Informuje się mieszkańców:

- **Woda z kranu nie nadaje się do picia**
- **Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)**
- **Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)**



- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanej strefy.
oraz natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócić odpowiednią jakość wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons**

/dokument podpisany elektronicznie/