

WZÓR [do uzgodnienia]

		Numer pokoju																					
Lp.	Nazwa wykonanych czynności	1	2	3																			
Jednostki wewnętrzne	1 Odczyt parametrów pracy systemu oraz ich weryfikacja																						
	2 Kontrola skuteczności pracy systemu, funkcji chłodzenia i grzania																						
	3 Kontrola stanu izolacji i podłączeń przewodów zasilających																						
	4 Czyszczenie wymienników ciepła parownika																						
	5 Kontrola pracy czujnika przepływu																						
	6 Odgrzybianie wymiennika i tacy ociekowej																						
	7 Kontrola parametrów sterownika przewodowego																						
	8 Kontrola agregatu pod względem uszkodzeń i wycieków																						
	9 Kontrola drożności układu odprowadzania skroplin																						
	10 Kontrola pracy turbiny i lotek jedn. wewnętrznej																						
	11 Kontrola i czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej																						
	12 Kontrola i czyszczenie elementów pomp skroplin																						
	13 Kontrola zabrudzenia skraplacza oraz jego czyszczenie																						
	14 Kontrola wentylatorów skraplacza																						
	15 Kontrola poprawnej pracy zaworów rozprężnych																						
	... Kontrola dokręcenia przyłączy oraz zacisków elektrycznych																						

		 Nr ser.:
Jednostka zewnętrzne	1 Odczyt parametrów pracy systemu oraz ich weryfikacja	
	2 Inspekcja agregatu pod względem uszkodzeń, wycieków, itd.	
	3 Kontrola stanu izolacji i podłączeń przewodów zasilających	
	4 Kontrola sprężarki, w tym kontrola stanu oleju	
	5 Kontrola czujników agregatu	
	6 Kontrola stanu ilości czynnika chłodniczego	
	7 Kontrola i opomiarowanie uzwojeń kompresora	
	... Kontrola zabezpieczeń	

Uwagi/Zalecenia:

Uwaga: T - wykonano, N - nie wykonano, X – nie dotyczy.

Serwisant:.....

Data:.....