K O M U N I K A T Nr 10/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 17 listopada 2026 r.
w sprawie przywrócenia przydatności wody przeznczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę Lubiszyn (gmina Lubiszyn, powiat gorzowski) zaopatrującego miejscowości: Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie analizy sprawozdań z badań 2 próbek wody niedezynfekowanej (podawanej do sieci, oraz z sieci wodociągowej) pobranych w dniu 13.11.2026 r. w punktach zgodności systemu zaopatrzenia w wodę Lubiszyn informuje, że jakość wody w zakresie kwestionowanego mikrobiologicznego parametru „bakterie grupy coli" po przeprowadzonych przez dostawcę wody działaniach naprawczych (polegających m.in. na dezynfekcji wody podawanej do sieci i płukaniu sieci wodociągowej) **uległa poprawie i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).**



W związku z powyższym woda z sytemu zaopatrzenia w wodę Lubiszyn zaopatrującego miejscowości: Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych, bez konieczności jej przegotowywania.

Dorota Słowińska
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim
/dokument podpisany elektronicznie/

BP