



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

### KOMUNIKAT nr 10


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku  
z dnia 10.06.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w badanych próbkach wody pochodzących z wodociągu sieciowego Krzywiczyny, pobranych w dniu 08.06.2026 r. na terenie miejscowości Komorzno, nadal utrzymuje się przekroczenie dopuszczalnych wartości pestycydu (chlorpiryfosu) oraz sumy pestycydów.

**Woda w miejscowości Komorzno jest nieprzydatna do spożycia.**

**Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli.**

**Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.**



**Zakaz obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu**

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku  
Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku  
mgr inż. *Teresa Maras*



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku  
ul. Jagiellońska 8 | 46-200 Kluczbork  
+48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03  
adres e-mail [sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27