

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYBNIKU

44-200 Rybnik ul. kapitana Leopolda Janiego 1

 324224009, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-rybnik>

Rybnik, 2025-08-05 r.

Znak sprawy: ONS-HK.9011.338.2025

Prezydent Miasta Żory
aleja Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku na podstawie aktów prawnych:

- art. 1, pkt 1 oraz art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

oraz po przeanalizowaniu:

- sprawozdań, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego przez tut. organ monitoringu i weryfikacji, o których mowa w § 20 ww. rozporządzenia,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

na terenie Miasta Żory, w I półroczu 2025 r., w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, określonych w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, analizując I półrocze 2025 r. od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. pod kątem jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Żory, zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), dokonał:

- weryfikacji wywiązywania się przez podmioty, zaopatrujące Miasto Żory w wodę do spożycia przez ludzi, tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żorach, a także przedsiębiorstwo EXTRAL Sp. z o. o. i Jelux Polska Sp. z o. o. (oba posiadające indywidualne ujęcia wody), z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz z terminowego przekazywania sprawozdań z badań jakości wody,
- analizy przekazanych przez ww. podmioty wyników badań jakości wody, przeprowadzonych zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem, w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych,
- weryfikacji, analizy i oceny danych z monitoringu jakości wody,
- analizy wyników badań wody wykonanych przez tut. organ w ramach przyjętego planu działania na 2025 r.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem ww. podmioty prowadziły systematyczne i udokumentowane badania jakości wody dostarczanej odbiorcom. Badania prowadzone były w laboratoriach zatwierdzonych przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z § 9 przywołanego rozporządzenia.

W okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. pobrano ogółem 35 próbek wody, z czego 32 próbki zostały pobrane w ramach kontroli wewnętrznej przez podmioty (w tym 28 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 7 próbek w zakresie monitoringu parametrów grupy B), natomiast 3 próbki pobrano w ramach kontroli przeprowadzonej przez tutejszy organ w oparciu o przyjęty na 2025 plan działania (w tym 2 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbka w zakresie monitoringu parametrów grupy B), zgodnie z załącznikiem nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Analiza wyników próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu wykazała pojedynczy przypadek przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia azotanów w próbce wody pochodzącej z ujęcia indywidualnego należącego do Jelux Polska Sp. z o. o. (ujęcie głębinowe). Wskazane wyżej przekroczenie w wodzie do spożycia wymagało podjęcia przez podmiot odpowiednich działań naprawczych, których skuteczność została potwierdzona ponownymi badaniami kontrolnymi wody, w ramach kontroli wewnętrznej, ostatecznie doprowadzając przekroczony parametr do zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Na terenie Miasta Żory w I półroczu 2025 r. nie odnotowano interwencji związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ponadto w próbkach wody, pochodzących z ujęć powierzchniowych stwierdzono obniżone zawartości magnezu w stosunku do normatywu (wartość parametryczna 7-125 mg/l). Określona wartość parametryczna dla magnezu jest zalecana ze względów zdrowotnych, aby zapewnić konsumentom potrzebną dla organizmu ilość składników mineralnych – oznacza to, że taka wartość jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. nie zgłoszono występowania reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody dystrybuowanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie, zaopatrującym Miasto Żory oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Analiza wyników badań przekazanych przez podmioty oraz badań wykonanych przez tut. organ w ramach planu działania na 2025 r. wykazała, że jakość wody dostarczanej konsumentom na terenie Miasta Żory odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia.

dr inż. Michał Dudek
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rybniku
2025-08-05

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
3. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
4. EXTRAL Sp. z o. o., ul. Wygody 2, 44-240 Żory
5. Jelux Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 2, 44-240 Żory
6. ONS-HK – aa