



Garwolin, dn. 31.12.2020 r.

HK.4110.114.2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonany w dniu 30.06.2020 r. z wodociągu lokalnego Ośrodka Wilga, ul. Saperów 1A, 08-470 Wilga: kran - kuchnia i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: 723/2020 z dnia 03.07.2020 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego o produkcji poniżej 100 m³/dobę należącego do
Civitas Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań: Nr: 723/2020 z dnia 03.07.2020 r., w wodzie pobranej w punkcie: Ośrodek Wilga, ul. Saperów 1A – kran - kuchnia, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków żelaza – $423 \pm 51 \mu\text{g/l}$, przy normie $200 \mu\text{g/l}$.

Najwyższy dopuszczalny poziom zawartości związków żelaza wynosi $200 \mu\text{g/l}$.

Na podstawie powyższego wyniku badania woda z wodociągu lokalnego Ośrodka Wilga, ul. Saperów 1A, 08-470 Wilga nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 (pkt 15) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził jak wyżej.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Garwolinie
Dorota Brojek**

Otrzymują:

1. Civitas Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
2. Aa.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI